

WI.240.14.2018
PDL.WI.1.JPBiałystok, dnia 7.08. 2018r**Zapytanie ofertowe**

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę zasilaczy awaryjnych UPS w ilości 80 sztuk, spełniających kryteria:

- minimalna moc wyjściowa 500W / 800 VA
- typ gniazda wejściowego: IEC320 C14
- zakres napięcia wejściowego: 170-264V
- napięcie wyjściowe: 230 V
- częstotliwość: 50-60Hz
- napięcie nominalne: 230V
- min. ilość złącz połączeń wyjściowych: 4xIEC-320-C13
- czas podtrzymania w zależności od obciążenia: minimum 7 minut przy 50% obciążeniu bez dodatkowych akumulatorów
- okres gwarancji minimum 12 miesięcy

1. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
2. Sposób przygotowania oferty: prosimy o sporządzenie oferty na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty można składać osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faxem do dnia: 17.08. 2018r. do godziny 16:00.
 - a) oferta składana osobiście lub pocztą tradycyjną powinna być złożona/przysłana na adres Zamawiającego: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok.
 - b) oferta składana pocztą elektroniczną powinna zostać przesłana w postaci zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego na adres: Jolanta.Parczynska@nfz-bialystok.pl
 - a) Oferta składana faxem powinna być przesłana na numer fax: (85)745-95-39.

Z up. DYREKTORA
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wojciech Kuźmicki
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH